



Czarna Białostocka, dnia 31 stycznia 2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak pisma: JRP/19/2017
Nr postępowania: ZP/JRP/O/2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej”.

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udzielając odpowiedzi na poniższe pytanie Wykonawcy:

1. Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków SIWZ pkt. 5.1.1 ppkt. 2 dla zadania II podpunkt a) kierownik budowy jeżeli Wykonawca przedstawi doświadczenie kierownika w wykonaniu kanalizacji sanitarnej dł. min. 3000m metodą bezwykopową o średnicy dn 280mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie średnicy do fi 280 mm. Zamawiający oczekuje doświadczenia kierownika budowy lub kierownika robót branży sanitarnej w zakresie przedmiotu zamówienia.

2. Pytanie:

Czy dopuszczacie Państwo stosowanie pomp w pompowni ścieków z wirnikami kanałowymi bez systemu Contra Block.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie pomp w pompowni ścieków z wirnikami kanałowymi bez systemu Contra Block, pod warunkiem spełnienia parametrów równoważności określonych w SIWZ.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Jwona Mocniak

