



Czarna Białostocka, dnia 19 stycznia 2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak pisma: JRP/^{BM}.../2017
Nr postępowania: ZP/JRP/O/2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej”.

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udzielając odpowiedzi na poniższe pytanie Wykonawcy:

1. Pytanie:

Ze względu na zamieszczenie niekompletnego przedmiaru robót – zadanie II załącznik nr 17 p.t. „Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków PS1” prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji od pkt. 35-45.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany załącznika nr 17 Przedmiary robót ZADANIE II. Obecnie załącznik nosi nazwę: Załącznik nr 17 Przedmiary robót ZADANIE II AKTUALIZACJA.


2. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do szafy sterowniczej przepompowni ścieków PS1. W specyfikacji jest zapis co do falowników ale w opisie wyposażenia nie ma już falownika a jest soft start: strona 57 załącznik Nr 12.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pracą pomp należy sterować za pomocą falowników. Każda pompa sterowana będzie za pomocą swojego falownika.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 08 lutego 2017 r. do godz. 9:00.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Iwona Mocniak

