



Czarna Białostocka, dnia 18 stycznia 2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak pisma: JRP/41/2017
Nr postępowania: ZP/JRP/O/2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej”.

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udzielając odpowiedzi na poniższe pytanie Wykonawcy:

1. Pytanie:

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie w pompowni ścieków PS 1 pomp z wirnikami kanałowymi, z wolnym przelotem minimum 80 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wirników kanałowych z systemem Contra Block zgodnie z załącznikiem do SIWZ nr 14.1 projekt budowlano-wykonawczy ZADANIE II cz.1.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Iwona Mocniak

