



## „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00 zł  
☎ (085) 710-17-19, 710-21-53 ✉ (085) 710-17-19 @ [biuro@pkomunalne.pl](mailto:biuro@pkomunalne.pl); [www.pkomunalne.pl](http://www.pkomunalne.pl)

Czarna Białostocka, dn. 03.04.2017r.

### Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak pisma: ...../2017

Dotyczy: Pytania do zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017r. : „na dostawę wodomierzy”.

#### Wyjaśnienie do treści Zapytania ofertowego na dostawę wodomierzy

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawców:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wodomierze jednostrumieniowe sucho bieżne do wody zimnej DN 15 Q3=1,6 m<sup>3</sup>/h, R80H/50V oraz DN15 Q3=2,5m<sup>3</sup>/h, R80H40V z zestawem redukcyjnym do długości L130mm i gwintem 1”?

Wodomierze są zgodne z Dyrektywą MID, ich ciśnienie maksymalne wynosi 1,6MPa. Modułowe liczydło pozwala na zamontowanie zamiennie nadajnika impulsów lub modułu radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy jednostrumieniowych sucho bieżnych do wody zimnej DN 15 Q3=1,6 m<sup>3</sup>/h oraz DN15 Q3=2,5m<sup>3</sup>/h z zestawem redukcyjnym do długości L130mm i gwintem 1” pod warunkiem, że są one w kasie meteorologicznej B dla poziomu i pionu.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wodomierze objętościowe sucho bieżne do wody zimnej DN25 Q3=6,3m<sup>3</sup>/h R160 w każdej pozycji montażu, oraz DN32 Q3=10m<sup>3</sup>/h R160 w każdej pozycji montażu?

Wodomierze są zgodne z Dyrektywą MID, ich ciśnienie maksymalne wynosi 1,6MPa. Korpus wodomierza wykonany jest z mosiądzu, liczydło szklano-metalowe IP68. Modułowe liczydło pozwala na zamontowanie zamiennie nadajnika impulsów lub modułu radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnej.

**Odpowiedź:**

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy objętościowych sucho bieżnych do wody zimnej DN25 Q3=6,3m<sup>3</sup>/h R160 w każdej pozycji montażu, oraz DN32 Q3=10m<sup>3</sup>/h R160 w każdej pozycji montażu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. *Mn* Iwona Mocniak