



## „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00 zł  
☎ (085) 710-17-19, 710-21-53 📠 (085) 710-17-19 @ [biuro@pkomunalne.pl](mailto:biuro@pkomunalne.pl); [www.pkomunalne.pl](http://www.pkomunalne.pl)

Czarna Białostocka, dn. 03.04.2017r.

**Wszyscy wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Znak pisma: .....<sup>586</sup>...../2017

**Dotyczy:** Pytania do zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017r. : „na dostawę wodomierzy”.

### **Wyjaśnienie do treści Zapytania ofertowego na dostawę wodomierzy**

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawców:

1. Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty na wodomierzach w średnicach DN15 i DN20 o klasie meteorologicznej R80 H i R50 V lub wariantowo R160 H i R63 V?

**Odpowiedź:**


Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający wymaga, aby wodomierze o średnicach DN15 i DN20 były w klasie meteorologicznej B dla poziomu i pionu.

2. Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty na wodomierzach objętościowych w średnicach DN25 i DN32 o klasie meteorologicznej R160 H i R160 V, z uwagi na brak wodomierzy wspomnianych w zapytaniu o konstrukcji jednostrumieniowej i klasie meteorologicznej R160 dla poziomu i pionu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wodomierzach objętościowych o klasie meteorologicznej R160 H i R160 V.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Iwona Mocniak