



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00 zł

☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl

PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka dn. 11.04.2018

Wszyscy oferenci

Znak pisma: 690/2018

Dotyczy: Pytania do zapytania ofertowego z dnia 04.04.2018r.; „na dostawę wodomierzy”

Wyjaśnienie do treści Zapytania ofertowego na dostawę wodomierzy

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawców:

W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem chciałem zadać kilka pytań odnośnie poszukiwanych urządzeń.

1. W zapytaniu używają Państwo opisu wodomierzy Q_n natomiast jest to nomenklatura nie aktualna. Obecnie według dyrektywy MID używa się określenia Q_3 . Przepływy te nie są tożsame także proszę o podanie poprawnych danych.

- klasa pomiarowa B dla montażu poziomego i pionowego, - podobnie jak wyżej w celu określenia skali dokładności nie używa się już A,B,C tylko wskaźnik dokładności R.

- modułarne liczydło umożliwiające montaż zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej – powiem szczerze jest to bardzo kosztowne rozwiązanie. W jaki sposób mają być dokonywane odczyty i kto ma za nie odpowiadać.

- wydłużenie terminu dostawy do 21 dni ułatwi złożenie oferty.

2. W zapytaniu używają Państwo opisu wodomierzy Q_n natomiast jest to nomenklatura nie aktualna. Obecnie według dyrektywy MID Q_3 . Przepływy te nie są tożsame także proszę o podanie poprawnych danych.

3. -klasa pomiarowa B dla montażu poziomego i pionowego, - podobnie jak wyżej w celu określenia skali dokładności nie używa się już A,B,C tylko wskaźnik dokładności R.



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00 zł

☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl

PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

4.- modułarne liczydło umożliwiające montaż zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej.

5.- w jaki sposób mają być dokonywane odczyty i kto za nie odpowiada.

6.- wydłużenie terminu dostawy do 21 dni ułatwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Ad. 1,2,3 Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający wymaga, aby wodomierze:

a) DN 15 Były w klasie Q₃ - 2,5 m³/h H R100- 50szt.

b) DN 20 Były w klasie Q₃ - 2,5 m³/h H R100- 250szt.

c) DN 20 Były w klasie Q₃ - 4 m³/h R80 H- 7 szt.

Ad. 4,5 Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy zdalnego odczytu wodomierzy.

Ad. 6 Nie ma możliwości zmiany terminy dostawy wodomierzy.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
M
mgr inż. *Twona* Mocniak