



# „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00 zł

☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ [biuro@pkomunalne.pl](mailto:biuro@pkomunalne.pl); [www.pkomunalne.pl](http://www.pkomunalne.pl)

PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka dn. 09.05.2018r

## Zapytanie ofertowe

### „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie i wymianę koryt stalowych podawania biomasy w paleniskach kotłów BI COMB szt. 3

*Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.*

#### I. ZAMAWIAJACY

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 62,  
16-020 Czarna Białostocka  
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074  
Tel/fax: (85)710 17 19  
e-mail: [biuro@pkomunalne.pl](mailto:biuro@pkomunalne.pl); [www.pkomunalne.pl](http://www.pkomunalne.pl)

#### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie i wymiana koryt stalowych podawania biomasy w paleniskach kotłów BI COMB-3 szt. w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabrycznej 34.

**W zależności od obiektu zakres zadania będzie się różnić i obejmuje w szczególności:**

##### 1. Kocioł BI COMB 5,8MW Nr 1

- a) wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania koryta –wizja lokalna (brak rysunków)
- b) określenie materiału z jakiego wykonane będą nowe koryta
- c) wymagana stal - odporna na ścieranie i wysoką temperaturę - 1100 °C, nadająca się do spawania, minimalna grubość 5 mm
- d) wykonanie koryta wg opracowanej dokumentacji
- e) dostawa koryta do siedziby Zamawiającego
- f) demontaż istniejącego koryta w palenisku kotła
- g) montaż wykonanego koryta w palenisku kotła
- h) demontaż istniejącego kanału podawania paliwa między korytem, a zewnętrzną ścianą kotła o wymiarach  $\varnothing$  355,5x 12,5, długość 750 mm - Stal S 355
- i) montaż nowego kanału podawania paliwa

##### 1. Kocioł BI COMB 5,8MW Nr 2

- a) wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania koryta –wizja lokalna (brak rysunków)
- b) określenie materiału z jakiego wykonane będą nowe koryta
- c) wymagana stal - odporna na ścieranie i wysoką temperaturę - 1100 °C, nadająca się do spawania, minimalna grubość 5 mm
- d) wykonanie koryta wg opracowanej dokumentacji

- e) dostawa koryta do siedziby Zamawiającego
- f) demontaż istniejącego koryta w palenisku kotła
- g) montaż wykonanego koryta w palenisku kotła

## **2. Kocioł BI COMB 2,9MW Nr 3**

- a) wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania koryta –wizja lokalna(brak rysunków)
- b) określenie materiału z jakiego wykonane będą nowe koryta
- c) wymagana stal - odporna na ścieranie i wysoką temperaturę - 1100 °C, nadająca się do spawania, minimalna grubość 5 mm
- d) wykonanie koryta wg opracowanej dokumentacji
- e) dostawa koryta do siedziby Zamawiającego
- f) demontaż istniejącego koryta w palenisku kotła
- g) montaż wykonanego koryta w palenisku kotła

## **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Wykonawca posiada wiedzę, doświadczenie i niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia- **zadanie Nr 1 i Nr 2.**
2. Wykonawca zapewni podczas realizacji zamówienia udział osób, które są dopuszczone do wykonywania prac w komorach i zbiornikach -**zadanie Nr 2.**
3. Wykonawca zapewni wykonanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. oraz Instrukcją wykonywania prac wewnątrz komór paleniskowych kotłów wodnych obowiązującą w Zakładzie Energetyki Ciepłej -**zadanie Nr 2.**
4. Użyte do realizacji zamówienia materiały posiadają odpowiednie certyfikaty, karty katalogowe i atesty zapewniające spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa **zadanie Nr 1.**
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z podziałem na następujące zadania:

### **Zadanie Nr 1:**

- a) wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania koryta –wizja lokalna (brak rysunków)
- b) określenie materiału z jakiego wykonane będą nowe koryta
- c) wymagana stal - odporna na ścieranie i wysoką temperaturę - 1100 °C, nadająca się do spawania
- d) wykonanie koryt wg opracowanej dokumentacji
- e) dostawa koryt do siedziby Zamawiającego

### **Zadanie Nr 2:**

- a) demontaż istniejących koryt w palenisku kotła
- b) montaż wykonanych koryt w palenisku kotła
- c) demontaż istniejącego kanału podawania paliwa między korytem, a zewnętrzną ścianą kotła o wymiarach  $\emptyset$  355,5x 12,5, długość 750 mm - Stal S 355- **dotyczy kotła Nr 1**
- d) montaż nowego kanału podawania paliwa- **dotyczy kotła Nr 1**

## **IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Zadanie Nr 1 do dnia 19.07.2018r.**

**Zadanie Nr 2 do dnia 10.08.2018r.**

## **V. WYNAGRODZENIE**

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

- Oferent zobowiązany jest do podania ceny zamówienia w rozbiciu na każdy kocioł i ewentualnym podziałem na zadania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

## **VI. KRYTERIUM OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT**

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. wyliczone wg następującego wzoru:

$$L_{pr} = L_{pc} + L_{pg}$$

gdzie:

$L_{pc}$  – liczba punktów w kryterium cena,

$L_{pg}$  – liczba punktów w kryterium gwarancja jakości,

$L_{pr}$  – liczba punktów razem.

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

### **1. Cena - 80 %**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_{pc} = (C_{min}/C_{bad}) \times 100 \text{ pkt.} \times 80\%$$

gdzie:

$C_{min}$  – najniższa cena spośród badanych ofert,

$C_{bad}$  – cena oferty badanej,

### **2. Okres gwarancji jakości - 20%,**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_{pg} = (G_{bad}/G_{max}) \times 100 \text{ pkt.} \times 20\%$$

gdzie:

$G_{bad}$  – okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej (liczba miesięcy),

$G_n$  – okres gwarancji jakości najdłuższy spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

### **Uwaga:**

Wykonawca może udzielić na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 24 m-cy, lecz nie dłużej niż 60 m-cy.

Wykonawca udzielając na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 24 m-cy otrzymuje 0 pkt. Punktowany będzie okres gwarancji udzielonej powyżej wymaganego minimum, tj. powyżej 24 m-cy.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na zadania Nr 1 i Nr 2.
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

## VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie **w terminie do 24.05.2018r. do godz. 10:00.** w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem:

### **”OFERTA NA WYMIANĘ KORYT PODAWANIA PALIWA”**

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

**Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1) należy dołączyć:**

1. Zaparafowany (zaakceptowany) wzór umowy stanowiący **załącznik Nr 2** do zapytania ofertowego;

## IX. DODATKOWE INFORMACJE

Okres związania ofertą: **30 dni roboczych** od dnia upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 85 710-22-90 lub 607-981-027.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.**

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. *Uroona* Mocniak