



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00 zł

☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl

PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka dn. 02.08.2019r.

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Pytania do zapytania ofertowego z dnia 31.07.2019r. na dostarczenie liczników ciepła.

Wyjaśnienie do treści Zapytania ofertowego na dostawę liczników ciepła.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie długości przewodów czujników 1,5m?

Odpowiedź:

Długość przewodów czujników musi wynosić 5,0m.

2. Proszę o weryfikację długości korpusu ciepłomierzy o wielkości DN15 oraz DN20. Ciepłomierze DN15 posiadają standardowy korpus L=110mm, zaś ciepłomierze DN20 występują zarówno w korpusie L=130 jak i 190mm.

Odpowiedź:

Ciepłomierze o wielkości DN 15 mogą posiadać korpus L = 110mm

Ciepłomierze o wielkości DN 20 muszą posiadać korpus L= 190mm

3. Proszę o potwierdzenie ilości zamawianych urządzeń gdyż punkt 1 podaje ilość 4 szt. natomiast z zestawienia szczegółowego wynika że łączna ilość to 5 szt.

Odpowiedź:

Ilość ciepłomierzy wynosi 5 szt. tak jak w zestawieniu szczegółowym

Z poważaniem