



ZWU
02.07.2014
1,14

Białystok, dnia 30.06.2014 r.

RŚ.6341.82.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art.127, art. 128, art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r. poz.145 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działkach Nr 49/11 i 49/12 obręb Niemczyn, gmina Czarna Białostocka, powiat białostocki

o r z e k a s i ę

- I. Udzielić Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działkach Nr 49/11 i 49/12 obręb Niemczyn, gmina Czarna Białostocka, powiat białostocki pod następującymi warunkami:
 1. Pobór wody odbywał się będzie z dwóch studni wierconych: sw-1 o głębokości 80 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 87 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=4,2 \text{ m}$ oraz sw-2 o głębokości 80 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 87 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=4,4\text{m}$. Zasoby eksploatacyjne w wysokości $87 \text{ m}^3/\text{h}$ zostały zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr OŚ.IV-8530/26/92 z dnia 07.12.1992 r.
 2. Położenie studni określone za pomocą współrzędnych geograficznych N 53 21'2,79'' E23 11'52,93''
 3. Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała
 - Q godzinne maksymalne = $74,30 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - Q średniodobowe = $608,10 \text{ m}^3/\text{dobę}$;
 - Q maksymalne roczne = $298 460 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 4. Obudowa studzienna wykonana z kręgów żelbetonowych $\varnothing 200 \text{ cm}$; głębokość obudowy 2,5 m; przykryta włazem studziennym $\varnothing 60 \text{ cm}$.
 5. Urządzeniami do poboru i pomiaru ilości wody będą:
 - pompa głębinowa o wydajności 32-60 m^3/h dla studni sw-1 i pompa głębinowa o wydajności 12-35 m^3/h dla studni sw-2
 - wodomierz śrubowy typu MZ o średnicy 80 mm.
 6. Wody popłuczne z ujęcia odprowadzane będą po podczyszczeniu w 4-komorowym osadniku popłuczyn, istniejącym wylotem do rzeki Brzozówki w km 64+848 rzeki.
 7. Wody popłuczne odprowadzane będą w ilościach nie większych niż:
 - Q maksymalne godzinowe = $0,072 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - Q dobowe średnie = $1,29 \text{ m}^3/\text{dobę}$;
 - Q roczne maksymalne = $580,35 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 8. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych rowach popłucznych nie będą przekraczały:
 - żelazo ogólne 10 mg Fe/l
 - zawiesiny ogólne – 35 mg/l

II. Ustanowić wokół studni strefy ochrony bezpośredniej o promieniu 10 m licząc od krawędzi obudowy studni.

1. Strefę ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, oznakować tablicą informacyjną o zakazie wstępu osób

nieupoważnionych i spełnić następujące warunki:

- odprowadzić wody opadowe w taki sposób, aby nie mogły przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody.

III. Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

- utrzymania urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym;
- eksploataowania urządzeń zgodnie z aktualną instrukcją obsługi i prowadzenia książki eksploatacji;
- prowadzenia odczytów wskazań wodomierza raz na tydzień oraz zapisywania ilości pobranej wody w rejestrze;
- dokonywania raz do roku badań jakości pobieranej wody w stanie surowym;
- dokonywania raz do roku pomiarów poziomu zwierciadła wody i wydajności studni oraz wpisywania wyników do książki eksploatacji studni;
- ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wynikłe w stosunku do osób trzecich w wyniku szczególnego korzystania z wód.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenia na szczególne korzystanie z wód udziela się do dnia 29.06. 2024 roku.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka wystąpiło do tutejszego Starostwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na działkach Nr 49/11 i 49/12 obręb Niemczyn, gmina Czarna Białostocka, powiat białostocki.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, dokumentacja hydrogeologiczna znajdowała się w aktach sprawy Nr RŚ.IV.62230/20/04; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 Ustawy Prawo wodne organ podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu dokumentacji postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 21 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm.) dane zawarte w niniejszej decyzji oraz we wniosku o jej wydanie włączone zostaną do publicznie dostępnego wykazu danych o tych dokumentach.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dołączono do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Adnotację w sprawie opłaty skarbowej sporządził inspektor Rafał Kuczyński.

Z up. Starosty
mgr inż. Monika Rątyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU ROLNICTWA,
ŚRODOWISKA, ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH I PROMOCJI

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
3. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa