



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00zł

☎ 085 710-17-19, 710-21-53 📠 085 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl

Konto: PKO BP SA Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka, dnia 30.01.2020r.

Zapytanie ofertowe

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę wodomierzy

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.

I. ZAMAWIAJACY:

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 62,

16-020 Czarna Białostocka

KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074

Tel/fax: (85)710 17 19

e-mail:biuro@pkomunalne.pl, www.pkomunalne.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego:

1. Wodomierzy do wody zimnej jednostrumieniowych suchobieżnych wyposażonych w nadajnik radiowy umożliwiający zdalny odczyt urządzeń w ilości:

a) DN 15 Q3=1,6 m³/h – szt. 20

- długość zabudowy L=110 mm,

b) DN 20 G1Q3=1,5 m³/h – szt. 300

- długość zabudowy L=130 mm,

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy: DN 15, DN 20

- klasa pomiarowa R 100 dla H montażu poziomego i V pionowego,
- ciśnienie nominalne 1,0 MPa,
- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną,
- pozycja zabudowy:
na rurociągach poziomych - liczydłem skierowanym ku górze (H),
na rurociągach pionowych - liczydłem skierowanym w bok (V),
- licznik ośmiobębnowy (IP65),
- możliwość obrotu liczydła o co najmniej 355°,
- modułarne liczydło umożliwiające montaż zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnej,
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie,
- zgodność z wymaganiami normy PN-EN-14154:2005 – Wodomierze. Część 1-3,
- zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209, poz. 1513),
- ważna cecha legalizacyjna na rok 2020 z okresem ważności 5 lat,

2. Nakładki radiowych w ilości 200 szt. przystosowanych do montażu na aktualnie stosowanych przez Zamawiającego wodomierzach jednostrumieniowych suchobieżnych produkcji APATOR POWOGAZ np. Typu (JS Smart+, Master+).

Przedmiot zamówienia musi być nowy, pełnowartościowy, pozbawiony wad prawnych i wad fizycznych oraz spełniać wszelkie normy określone przepisami prawa.

3. Dostarczenie oraz wdrożenie kompletnego systemu zdalnego odczytu mediów.

III WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Nakładki radiowe muszą być przystosowane do montażu na obecnie zainstalowanych wodomierzach typu Js Smart+.
2. Wymagana jest gwarancja 5 lat na wodomierze oraz nakładki radiowe z baterią o sprawności do 10 lat oraz 2 lata na pozostałe urządzenia do odczytu radiowego.
3. Montaż nakładki przez zatrzaśnięcie na wodomierzu bez ingerencji w cechy legalizacyjne wodomierza. Nie dopuszcza się połączeń wodomierza oraz modułu radiowego za pomocą kabli.
4. Dla nakładek radiowych zlokalizowanych w studniach wodomierzowych wymagany jest stopień ochrony IP68.
5. Opcjonalne wyposażenie nakładki w zewnętrzną antenę zwiększającą zasięg transmisji radiowej.
6. Odczyt danych z wodomierza sposobem inkasenckim.
7. Odczyt drogą radiową następujących informacji: numer wodomierza, aktualna data, aktualna objętość, historia objętości, alarmy.

8. Wskazanie przez moduły radiowej manipulacji i ingerencji w działania wodomierza, m.in. przepływ wsteczny, przyłożenie magnesu, silne oświetlenie, demontaż nakładki, przekroczenie przepływu wstecznego, wyciek stały, brak przepływu, niskie napięcie baterii.
9. System odczytu mediów musi być kompatybilny z obsługiwany w Przedsiębiorstwie systemem rozliczeniowym,
10. Możliwość tworzenia i edycji bazy urządzeń radiowych za pomocą oprogramowania MS Office.
11. możliwość eksportu danych odczytowych do pliku w formacie .csv, xls
12. Kompatybilność systemu z wszystkimi wielkościami wodomierzy stosowanych w zasobach Przedsiębiorstwa, tj. _z działem Księgowości
13. Możliwość odczytu zarówno wodomierzy jak i ciepłomierzy.
14. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu zdalnego odczytu mediów, w siedzibie Zamawiającego.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W ofercie należy podać;

- Cenę jednostkową zakupu nakładki radiowej do wodomierzy Apator JS Smart+
- Cenę jednostkową zakupu wodomierza DN 15 oraz DN 20 wyposażonego w nakładkę radiową
- Cenę zakupu kompletnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z kosztami przeprowadzenia szkolenia pracowników oraz udzielenia licencji dla Przedsiębiorstwa.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Wodomierz Dn 15 – szt. 20 – do 14 dni od podpisania umowy
2. Wodomierz Dn 20 – szt. 100 – do 14 dni od podpisania umowy
3. Wodomierz Dn 20 – szt. 200 - termin dostaw i ilość wodomierzy uzgadniany będzie na bieżąco, biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego, przy czym nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
4. Nakładki radiowe szt. 100 – do 14 dni od podpisania umowy
5. Nakładki radiowe szt. 100- termin dostaw i ilość wodomierzy uzgadniany będzie na bieżąco, biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego, przy czym nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wodomierze odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w szczególności następujących dokumentów:
 - a) Potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy (naprawa, legalizacja, ekspertyzy).
 - b) Karty katalogowe oferowanych wodomierzy i urządzeń.
3. Brak przedstawienia w/w dokumentów w ofercie Wykonawcy spowoduje jej odrzucenie.
4. Zamawiający zastrzega, że ilości wskazane w niniejszym zapytaniu są ilościami maksymalnymi. W przypadku gdy Zamawiający w okresie trwania umowy nie złoży zamówienia na dostawę pełnej ilości wodomierzy lub nakładek, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

VII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Dostawca- Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Cena ofertowa jest stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.
4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie udzielone rabaty jak też upusty.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także dostawą przedmiotów do Zamawiającego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną we właściwym rejestrze lub dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2

IX. SPOSÓB OCENY OFERT

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Cena - 100 %

O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie **w terminie do 13.02.2020r. do godz. 10:00** w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem: „**DOSTAWA WODOMIERZY**”

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. **(85) 7 102 153**

Okres związania ofertą: **30 dni roboczych** od dnia upływu terminu do składania ofert.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

PREZES ZARZĄDU



inż. Zbigniew Onoszko