


Sposób ułożenia i rodzaj wykopu dla rur z PE, PVC, Żel.

Przekrój przewodu w wykopie



OZNACZENIA:

1. wypełnienie
2. ściana wykopu – szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3. wypełnienie wokół rury, piaskiem drobnym lub średnim na wysokość 30cm nad rurociąg
4. podsypka, piasek drobny lub średni gr. min. 10cm
5. ewentualne wzmocnienie gruntu
6. projektowany rurociąg
7. taśma ostrzegawcza – sygnalizacyjna niebieska z wtopioną taśmą metalizowaną

Uwaga! jeśli grunty naturalne stanowią piaski drobne, średnie i grube o śr. zast. ziarna $2 > d > 0,05 \text{ mm}$ nie zawierające kamieni, nie stosuje się podsypki podsypkę kształtuje naturalne podłoże uformowane na kąt 90 stopni

Rury PE RC nie wymagają podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego. Przewody z rur PE RC można zasypać gruntem rodzimym jeżeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegających zagęszczeniu do stopnia zagęszczenia zgodnie z projektem branży drogowej.

Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzanej wraz z odejściami (przyłączami) w granicach pasa drogowego.				
Adres	Działka nr 159/35, 159/37, 173/2, 173/7, 175/1, 175/3, 176/2, 176/3, 190/1, 190/2, 193 Obręb: 200202_4.0044 Czarna Białostocka; gm. Czarna Białostocka				
Inwestor	"Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62; 16-020 Czarna Białostocka				
Przedmiot rysunku	SPÓSÓB UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE			Skala	Nr.rys 6
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	26.06.2017	