



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDÓWEGO

KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00zł

☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl

PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka, dnia 02.02.2024r.

Znak pisma: ZWK.261.2.2024

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego na: „Budowę odcinka sieci wodociągowej DN110 PE,
L= ok. 349 mb na os. Buksztel w Czarnej Białostockiej”.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie nr 1: Czy na odcinku sieci wodociągowej robimy odejścia na przyłącza wodociągowe PE32? Jeśli nie, proszę podać, na jakim elemencie kończymy przyłącze.

Odpowiedz: Przyłącza robimy zgodnie z projektem tj. do granicy posesji.

2. Pytanie nr 2: Czy na odcinku sieci wodociągowej stawiamy hydranty HP3 oraz HP4? Jeśli nie, proszę podać na jakim elemencie kończymy odejścia do hydrantów.

Odpowiedz: Tak montujemy hydranty HP3 i HP4 zgodnie z projektem.

3. Pytanie 3: W jaki sposób, na jakim elemencie zakończyć sieć w węźle W14 na odejściu w kierunku punktu W13? Czy po zasuwie DN100 zamontować kołnierz żeliwny z kołnierzem ślepym?

Odpowiedz: Tak do kołnierza zasuwie DN100 zamontować dekiel ślepy.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
W. Z.
Inż. Mirosław Sosnowski