



# „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 34 837 000,00 zł

☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ [biuro@pkomunalne.pl](mailto:biuro@pkomunalne.pl); [www.pkomunalne.pl](http://www.pkomunalne.pl)

PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka, dnia 22.10.2026r.

## Zapytanie ofertowe

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.  
zaprasza do składania ofert na dostawę wodomierzy

*Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170 000 złotych”.*

### I. ZAMAWIAJACY:

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka  
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074  
Tel/fax: (85)710 17 19  
e-mail: [biuro@pkomunalne.pl](mailto:biuro@pkomunalne.pl), [www.pkomunalne.pl](http://www.pkomunalne.pl)

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rok **2027** do siedziby Zamawiającego:

#### **1. Wodomierzy do wody zimnej jednostrumieniowych suchobieżnych.**

- a) DN 15 Q3=2,5 m<sup>3</sup>/h – szt. 60; długość zabudowy L=110 mm,
  - przystosowane do montażu nakładki zdalnego odczytu
- b) DN 20 Q3=4 m<sup>3</sup>/h – szt. 380; długość zabudowy L=130 mm,
  - przystosowane do montażu nakładki zdalnego odczytu
- c) DN 20 Q3=4 m<sup>3</sup>/h – szt. 40; długość zabudowy L=130 mm,
  - przystosowane do montażu nakładki zdalnego odczytu indukcyjnego Ti/Ir

#### **Wymagania szczegółowe dla wodomierzy: DN 15, DN 20**

- przystosowane do współpracy z nakładką do zdalnego odczytu danych
- klasa pomiarowa R 100 dla H montażu poziomego i V pionowego,
- ciśnienie nominalne 1,0 MPa,
- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną, atest PZH
- pozycja zabudowy:
  - na rurociągach poziomych - liczydłem skierowanym ku górze (H),

- 
- na rurociągach pionowych - liczydłem skierowanym w bok (V),
  - licznik ośmiobębnowy (IP65),
  - możliwość obrotu liczydła o co najmniej 355°,
  - modułowe liczydło umożliwiające montaż zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnej,
  - zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
  - zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie,
  - zgodność z wymaganiami normy PN-EN-14154:2005 – Wodomierze. Część 1-3,
  - zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209, poz. 1513),
  - ważna cecha legalizacyjna na rok **2027** z okresem ważności **5 lat**,

**2. Wodomierze statycznych do wody zimnej wyposażonych w nadajnik radiowy umożliwiające zdalny odczyt urządzeń w ilości:**

- a) DN 25 Q3=6,3 m<sup>3</sup>/h – szt. 3
  - długość zabudowy L = 260 mm
- b) DN 32 Q3=10 m<sup>3</sup>/h – szt. 1
  - długość zabudowy L = 260 mm
- c) DN 40 Q3=16 m<sup>3</sup>/h – szt. 1
  - długość zabudowy L = 300 mm

**Wymagania szczegółowe dla wodomierzy: DN 25, DN 32, DN 40**

- wodomierz statyczny,
- klasa pomiarowa R 800 w każdej pozycji pracy,
- ciśnienie nominalne 1,0 MPa,
- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- obudowa wodomierza IP68,
- dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną, atest PZH
- wyposażony w moduł radiowy do odczytu zdalnego wodomierza,
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zgodność z wymaganiami normy PN-EN-14154:2005 – Wodomierze. Część 1-3,
- zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209, poz. 1513),
- ważna cecha legalizacyjna na rok **2027** z okresem ważności **5 lat**,

---

### **III. WYMAGANIA TECHNICZNE**

1. Wymagana jest gwarancja 5 lat na wodomierze.
2. Montaż nakładki przez zatrzaśnięcie na wodomierzu bez ingerencji w cechy legalizacyjne wodomierza. Nie dopuszcza się połączeń wodomierza oraz modułu radiowego za pomocą kabli.
3. Opcjonalne wyposażenie nakładki w zewnętrzną antenę zwiększającą zasięg transmisji radiowej.
4. Odczyt danych z wodomierza sposobem inkasenckim, z zastrzeżeniem danych wskazanych w pkt. 5 i 6 poniżej.
5. Odczyt drogą radiową następujących informacji: numer wodomierza, aktualna data, aktualna objętość, historia objętości, alarmy.
6. Wskazanie przez moduły radiowe manipulacji i ingerencji w działania wodomierza, m.in. przepływ wsteczny, przyłożenie magnesu, silne oświetlenie, demontaż nakładki, przekroczenie przepływu wstecznego, wyciek stały, brak przepływu, niskie napięcie baterii.
7. System odczytu mediów powinien być kompatybilny z obsługiwanym w Przedsiębiorstwie systemem rozliczeniowym – „Inkasent PC3”
8. Dopuszcza się wdrożenie nowego systemu zdalnego odczytu i monitoringu wodomierzy.

### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. W ofercie należy podać;
  - Cenę jednostkową zakupu wodomierza DN 15,20 oraz DN 20 (Ti/Ir)
  - Cenę jednostkową zakupu wodomierza DN 25,32 oraz DN 40 wyposażonego w moduł radiowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

### **V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Wodomierz Dn 15, 20 – do 90 dni od zawarcia umowy
2. Wodomierz Dn 25,32,40 – do 180 dni od zawarcia umowy

### **VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Koszty transportu wraz z ofertą do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wodomierze odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w szczególności następujących dokumentów:
  - a) Potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy (naprawa, legalizacja, ekspertyzy).
  - b) Karty katalogowe oferowanych wodomierzy.
3. Brak przedstawienia w/w dokumentów w ofercie Wykonawcy spowoduje jej odrzucenie.

### **VII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Dostawca- Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Cena ofertowa jest stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.
4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie udzielone rabaty jak też upusty.

## VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także dostawą przedmiotów do Zamawiającego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną we właściwym rejestrze lub dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
  - zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2
  - dokumenty wskazane w pkt. VI zapytania

## IX. SPOSÓB OCENY OFERT

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

### **Cena - 100 %**

O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

## XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie **w terminie do 06.11.2026r. do godz. 10:30** w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem: „**DOSTAWA WODOMIERZY**”

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

## XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. **(85) 7 102 153**

Okres związania ofertą: **30 dni** od dnia upływu terminu do składania ofert.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.**

## XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

PREZES ZARZĄDU  
  
inż. Zbigniew Onoszko